

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Unità di ventilazione, forzata per armadi TE – TE 7000.670

product.pdf.publicationdate : 9-lug-2015

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Unità di ventilazione, forzata per armadi TE – TE 7000.670

created : 09.07.2015 build on www.rittal.com/it-it



## Descrizione prodotto

**Descrizione:** Per realizzare un sistema di ventilazione forzata nell'armadio TE 7000. Viene inserita nella feritoia già predisposta. E' possibile integrare un ulteriore ventilatore opzionale.

**Parti incluse nella fornitura:** Unità di ventilazione  
Materiale di fissaggio  
2 ventilatori  
1 termostato  
Cavo di connessione sfioccato

**Nota:** Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo.

**Confezione:** 1 pz.

**EAN:** 4028177437371

**Codice tariffa doganale:** 84145100

**eCl@ss 5.1:** 27180705

**eCl@ss 7.0:** 27180716

## Caratteristiche di prodotto



**Portata d'aria per ventilatore (in aspirazione libera):** A 50 Hz: 160 m³/h  
A 60 Hz: 180 m³/h

**Tensione nominale di** 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz



**esercizio:**

<b>Campo temperatura di impiego e impostazione:</b>	Esercizio (ambiente): -10°C...+55°C
<b>Potenza per ventilatore:</b>	A 50 Hz: 15 W A 60 Hz: 14 W
<b>Numero di ventilatori:</b>	2
<b>Numero di ventilatori (max.):</b>	3
<b>Weight/pack:</b>	6 kg

**Approvazioni**

<b>Approvazioni:</b>	 <a href="#">Approval overview (EN)</a>
<b>Descrizioni:</b>	 <a href="#">Dichiarazione di conformità (DE)</a>

**Download**

<b>Schede tecniche:</b>	 <a href="#">Catalogo tecnico (DE)</a>
<b>Letteratura specializzata:</b>	 <a href="#">The Rittal technology library</a> DE